

Отчет о проведении микробиологических исследований питьевой воды  
МУП «Удомельские коммунальные системы» за март 2024 г.


№ п/п	Объект надзора	Бактериологический анализ		Паразитологические исследования	
		Всего проб	Из них не соответствуют	Всего проб	Из них не соответствуют
1	Исходная вода (вода артезианских скважин)	7	0	-	-
2	После фильтрация	1	0	-	-
3	Резервуар чистой воды (БЧВ)	10	0	-	-
4	Вода питьевая холодная (разводящая сеть города)	28	0	-	-
5	Специализированная машина для перевозки воды	1	0	-	-
	Итого	47	0	0	0

Главный инженер



В.П. Смородов

Инженер по ООС



М.А. Никифорова

Микробиологические исследования питьевой и сточной воды проводит АИЛЦ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России» по договору № 024/24-р от 12.12.2023 г. Отчет составлен на основании протоколов лабораторных испытаний питьевой воды.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении лабораторных исследований воды водозаборных сооружений**  
**МУП «Удомельские коммунальные системы»**  
**за март месяц 2024 г.**

№ п/п	Объекты надзора	Бактериологические			Физико-химические																												
					В том числе по следующим показателям																												
		Количество проб	Из них не соотв.	% отклонения	Количество проб	Из них не соотв.	% отклонения	Кол-во исследов.	Из них не соотв.	% отклонений	запах	привкус	цветность	мутность	рН	Остат. акт. хлор	Железо общее	Окисляемость	Ион аммония	Нитрит-ион	Нитрат-ион	Хлорид-ион	Жесткость	Сульфат-ион	Сухой остаток	Фторид-ион	Ион меди	Ион марганца	Ион люминия	Полифосфат-ион			
1.	Разводящая сеть города	·	·	·	394	·	·	649	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Главный инженер




В.П. Смородов

Начальник ВЗС



Н.А. Стаханов

Инженер по ООС



М.А. Никифорова